

平成 26 年 6 月 12 日  
東京二十三区清掃一部事務組合

## 中央清掃工場2号炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として平成26年2月8日以降停止して  
いました中央清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

### 記

- 1 再稼働完了日時 平成 26 年 6 月 11 日 (水) 15 時 27 分
- 2 点検等の作業内容
  - ① 触媒等の関連設備の汚染状況を調査
  - ② 設備の清掃を実施
  - ③ 触媒設備の交換を実施
- 3 復旧費用  
約 1 億 9 千 6 百万円
- 4 その他  
6 月 11 日 17 時の煙突入口水銀濃度は、 $0.003 \text{ mg/m}^3 \text{ N}$  (自己規制値  
 $0.05 \text{ mg/m}^3 \text{ N}$ ) でした。

### 【問い合わせ先】

施設管理部技術課  
電話 03-6238-0745